



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges

Tél. : +41 21 316 43 43

Fax : +41 21 316 43 00

[www.vd.ch/scav](http://www.vd.ch/scav)

[info.labocant@vd.ch](mailto:info.labocant@vd.ch)

REÇU - 9 MARS 2010

A la Municipalité  
de la Commune de Tartegnin  
Place du Collège 1  
1180 Tartegnin

## RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 437

Prélèvement du 23.02.2010

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 02 Mars 2010

N/réf. : lp

Tartegnin - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N°	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1 Maison de commune - buanderie - robinet de la plonge	80	0	0

### Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 100.00

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.  
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST  
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION  
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE  
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges

Tél. : +41 21 316 43 43

Fax : +41 21 316 43 00

[www.vd.ch/scsv](http://www.vd.ch/scsv)

[info.labocant@vd.ch](mailto:info.labocant@vd.ch)

REÇU - 9 MARS 2010

A la Municipalité  
de la Commune de Tartegnin  
Place du Collège 1  
1180 Tartegnin

## RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 109

Prélèvement du 23.02.2010

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 02 Mars 2010

N/ réf. : lp

Tartegnin - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune  
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)  
Echantillon n° 1 : Maison de commune - buanderie - robinet de la plonge

Température (°C)	7.8	Aspect :	
pH	7.7	Bromure (mg Br/l)	< 0.100
Conductivité à 20°C (µS/cm)	554	Oxydabilité (mg KMnO <sub>4</sub> par litre)	1.3
Turbidité (UT/F)	0.2	Carbone organique total (mg C/l)	0.5
Dureté totale (°F)	34.6	Ammoniaque (mg NH <sub>4</sub> par litre)	0.000
Dureté carbonatée (°F)	32.7	Nitrite (mg NO <sub>2</sub> par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	115	Orthophosphate (mg PO <sub>4</sub> par litre)	0.005
Magnésium (mg Mg/l)	14.4		
Sodium (mg Na/l)	3.5		
Potassium (mg K/l)	0.6		
Hydrogénocarbonates (mg HCO <sub>3</sub> par litre)	399		
Sulfate (mg SO <sub>4</sub> par litre)	8.9		
Nitrate (mg NO <sub>3</sub> par litre)	3.9		
Chlorure (mg Cl/l)	2.6		
Fluorure (mg F/l)	0.060		

### Conclusions :

Eau dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.  
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST  
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION  
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE  
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)